



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Пермскому краю

Куйбышева улица, д.50, г. Пермь, 614016
тел/факс 8 (3422)39-35-63. E-mail: urpn@59rosпотребнадзор.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от «31» мая 2024 № 722

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

(место выдачи предписания)
Мною, главным специалистом экспертом отдела надзора по коммунальной гигиене Байдиной Яниной Владимировной

(должность лица, составившего предписание фамилия и инициалы лица, составившего предписание)
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю при проведении профилактического визита
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании результатов проведения профилактического визита в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) (акт от 31.05.2024г. № 998) в отношении Краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальное учебно-воспитательное учреждение «Уральское подворье», ИНН 5906031511, ОГРН 1025901366248)

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

По ул. Космонавта Беляева, 43/3:

1) имеются дефекты и повреждения отделки помещений, затрудняющие уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: в коридоре на 2 этаже в некоторых местах на полу имеются сломанные плитки (треснутые), что является нарушением требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), ст. 28 ч. 1 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее Федерального закона N 52-ФЗ),

2) используется мебель с покрытием, не допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств: в кабинете английского языка № 224 два кресла для отдыха и диван в рекреации с тканевой обивкой, что является нарушением п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

3) в кабинетах физики и химии отсутствуют демонстрационные столы с подиумами, что является нарушением п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

4) в кабинете физики, химии, биологии отсутствует холодное и горячее водоснабжение, что является нарушением п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

5) в кабинете химии и лаборантской отсутствует вытяжной шкаф, что является нарушением п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

6) не предусмотрены на каждом этаже туалеты для учащихся: на первом этаже только для мальчиков, на втором – только для девочек, что является нарушением требований п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

По ул. Композитора Глинки, б:

7) на территории школы отсутствуют асфальтированные дорожки, а бетонные имеют дефекты покрытия, что является нарушением п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

8) используется мебель с дефектами покрытия: в кабинете математики № 36 - столы, в кабинете технологии для пекарей № 31 – стулья, в кабинете истории № 23 - столы, в кабинете русского языка и литературы № 25 – столы и стулья, что является нарушением требований п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

9) имеются дефекты и повреждения отделки помещений, затрудняющие уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: в кабинете физики № 34, в кабинете русского языка и литературы № 30 – дефекты линолеума, в кабинете технологии для мальчиков – линолеум отошел от порога, порог между кабинетом и коридором облупленный, что является нарушением требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

По ул. Космонавта Беляева, 22а:

10) на территории школы имеются дефекты покрытия дороги (напротив входа в здание на дороге рядом с канализационным люком провал, частично отсутствует асфальтовое покрытие), что является нарушением п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

11) размер основания контейнерной площадки не превышает площадь основания контейнера на 1 м во все стороны, что является нарушением п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

12) имеются дефекты и повреждения отделки помещений, затрудняющие уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно:

в раздевалке на потолке потолочная плитка сломана (с трещинами); в туалете для мальчиков следы подтопления на потолке, в умывальной зоне на стене плитка сломана (частично отсутствует); в туалете для девочек плитка частично отсутствует; в туалете для персонала на стене частично отсутствует покрасочный слой; в кабинете № 1 на полу порван линолеум; в коридоре у кабинета № 3 на стене трещина, частично отсутствует отделка; в коридоре у кабинета № 13 на стене частично отсутствует отделка, в кабинете № 13 на стене у батареи частично отсутствует покрытие, что является нарушением требований п. 2.5.2. , п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

13) в помещениях раздевалки, в кабинете ОБЖ отделочные материалы подоконников не являются устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (поверхности подоконников имеют дефекты, тесчины, частично сломаны), что является нарушением требований п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

14) используется мебель с дефектами покрытия: в кабинете № 1 на шкафу частично отсутствует окантовочная рейка, в кабинете № 10 два стула с дефектами отделки, в кабинете № 13 на 2-х ученических столах отсутствует окантовочная рейка, в кабинете № 2 по краям столов частично отсутствует покрытие, что является нарушением требований п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

15) отсутствуют санитарные узлы раздельные для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями и умывальниками для мытья рук на втором этаже, что является нарушением п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

16) в санитарных узлах для девочек и мальчиков на первом этаже организовано по 2 кабинки без дверей, что является нарушением п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

По ул. КИМ, 28А:

17) на территории школы часть дорожек не имеет покрытия (щебень), а места с асфальтовым покрытием имеют дефекты (трещины, выбоины и иное), что является нарушением п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

18) на территории школы не оборудована площадка для сбора отходов с размером площадки превышающем размер основания контейнера на 1 м во все стороны, с ограждением с трех сторон (контейнер для сбора ТКО размещен у входа на территорию, на асфальтовом покрытии, ограждение отсутствует), что является нарушением п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20, п. 3. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (далее СанПиН 2.1.3684-21), ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

19) имеются дефекты и повреждения отделки помещений, затрудняющие уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: в коридоре на потолке и стене следы подтопления, частично отсутствует покрытие; в токарной мастерской на стенах трещины, частично отсутствует покрытие; в женском туалете на стене часть плитки отсутствует, в кабинке на стене дефекты покрасочного слоя; в обеденном зале на полу частично отсутствует линолеум, на стене дефекты покрасочного слоя; в буфете-раздаточной на потолке, стенах покрытие в трещинах, облупленность покрасочного слоя; в столярной мастерской на стенах следы подтопления, признаки поражения грибком, облупленность покрасочного слоя; в кабинете № 5 на полу частично отсутствует линолеум, расхождение швов линолеума; в коридоре при мастерской поваров на стене частично отсутствует покрытие; в туалете (мастерская поваров) на стене трещина, на потолке облупленность покрасочного слоя, что является нарушением требований п.п. 2.5.2, 2.5.3. СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

20) используется мебель с дефектами покрытия: в кабинете теории поваров на ученических столах отсутствует окантовочная рейка, в обеденном зале на столах дефекты покрытия, что является нарушением требований п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

21) прием и раздачи готовых блюд, мытье кухонной и столовой посуды организовано в одном помещении буфетной – раздаточной, что является нарушением требований п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

22) для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств не выделено место или помещение, недоступное для детей, исключающее доступ к нему детей, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения (данные работы проводятся в туалете для девочек, где оборудован поддон, при этом в умывальной зоне на момент осмотра хранился раствор дезинфекционного средства «Ника-Хлор» в пластиковой бутылке в свободном доступе для детей), что является нарушением п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»,

23) в токарной мастерской установлено 8 станков для обработки заготовок из металла, при работе на станках используются СОЖ, при этом в помещении токарной мастерской отсутствует местная система вытяжной вентиляции, в столярной и слесарной мастерской механическая система вентиляции в нерабочем состоянии, что не соответствует требованиям п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»,

24) в зданиях школ по всем адресам не обеспечено проведение обследования технического состояния систем вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) не реже 1 раза в 10 лет, с осуществлением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, что является нарушением 2.7.4. СП 2.4.3648-20, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»,

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, статьей 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Краевому государственному бюджетному общеобразовательному учреждению «Специальное учебно-воспитательное учреждение «Уральское подворье»,
2. Место нахождения юридического лица: 614065, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, 43/3,
3. Место фактического осуществления деятельности: г. Пермь, ул. Композитора Глинки, 6, ул. Космонавта Беляева, 22а, ул. Космонавта Беляева, 43/3, ул. КИМ, 78а.
4. ИНН 5906031511,
5. ОГРН 1025901366248

(наименование юридического лица, фактический адрес, ОГРН, ИНН, юридический адрес)

В срок до «30» мая 2025 года:

По ул. Космонавта Беляева, 43/3:

- 1) обеспечить устранение дефектов и повреждений отделки помещений, затрудняющих уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: сломанные плитки (треснутые) в коридоре на 2 этаже в некоторых местах на полу, согласно требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,
- 2) исключить использование мебели с покрытием, не допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств: два кресла для отдыха в кабинете английского языка № 224 и диван в рекреации с тканевой обивкой, согласно требованиям п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,
- 3) обеспечить наличие в кабинетах физики и химии демонстрационных столов с подиумами, согласно требованиям п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,
- 4) обеспечить оборудование кабинетов физики, химии, биологии холодным и горячим водоснабжением, согласно требованиям п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,
- 5) обеспечить оборудование в кабинете химии и лаборантской вытяжного шкафа, согласно требованиям п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,
- 6) обеспечить оборудование на каждом этаже туалетов для учащихся, как для девочек, так и для мальчиков, согласно требованиям п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

По ул. Композитора Глинки, 6:

- 7) обеспечить наличие на территории школы покрытия без дефектов согласно требованиям п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,
- 8) исключить использование мебели с дефектами покрытия: в кабинете математики № 36 - столы, в кабинете технологии для пекарей № 31 – стулья, в кабинете истории № 23 - столы, в кабинете русского языка и литературы № 25 – столы и стулья, согласно требованиям п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

- 9) обеспечить устранение дефектов и повреждений отделки помещений, затрудняющих уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: в кабинете физики № 34, в кабинете русского языка и литературы № 30 – дефекты линолеума, в кабинете технологии для мальчиков – линолеум отошел от порога, порог между кабинетом и коридором облупленный, согласно требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

По ул. Космонавта Беляева, 22а:

- 10) обеспечить устранение дефектов покрытия дорог, расположенных на территории школы, согласно требованиям п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,
- 11) обеспечить оборудование на контейнерной площадке основания, площадь которого превышает площадь основания контейнера на 1 м во все стороны, согласно требованиям п. 2.2.3

СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

12) обеспечить устранение дефектов отделки, обеспечить внутреннюю отделку в помещениях, позволяющую проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: в раздевалке на потолке; в туалете для мальчиков на потолке, в умывальной зоне на стене; в туалете для девочек на стене; в туалете для персонала на стене; в кабинете № 1 на полу; в коридоре у кабинета № 3 на стене; в коридоре у кабинета № 13 на стене, в кабинете № 13 на стене, в соответствии с требованиями п. 2.5.2. , п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

13) обеспечить покрытие подоконников в помещениях раздевалки, в кабинете ОБЖ отделочными материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

14) обеспечить устранение дефектов покрытия мебели, обеспечить покрытие мебели которое допускает проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: в кабинете № 1 на шкафу, в кабинете № 10 два стула, в кабинете № 13 на 2-х ученических столах, в кабинете № 2 на столах, в соответствии с требованиями п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

15) обеспечить наличие на втором этаже санитарных узлов раздельных для мальчиков и девочек, оборудованных кабинками с дверями и умывальниками для мытья рук, в соответствии с требованиями п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

16) обеспечить наличие дверей у кабинок в санитарных узлах (на первом этаже) для девочек и мальчиков в соответствии с требованиями п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

По ул. КИМ, 28А:

17) обеспечить наличие покрытия на дорожках, устраниТЬ дефекты покрытия дорожек, расположенных на территории школы, согласно требованиям п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

18) обеспечить оборудование площадки для сбора отходов на территории школы, в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием, с размером площадки превышающем размер основания контейнера на 1 м во все стороны, с ограждением с трех сторон, согласно требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20, п. 3. СанПиН 2.1.3684-21, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

19) обеспечить устранение дефектов отделки, обеспечить внутреннюю отделку в в помещениях, позволяющую проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: в коридоре на потолке и стене; в токарной мастерской на стенах; в женском туалете на стене и в кабинке на стене; в обеденном зале на полу и стене; в буфете-раздаточной на потолке, стенах; в столярной мастерской на стенах; в кабинете № 5 на полу; в коридоре при мастерской поваров на стене; в туалете (мастерская поваров) на стене, на потолке, в соответствии с требованиями п. 2.5.2. , п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

20) обеспечить устранение дефектов покрытия мебели, обеспечить покрытие мебели которое допускает проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: в кабинете теории поваров ученические столы, в обеденном зале столы, в соответствии с требованиями п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

21) обеспечить в составе буфетной – раздаточной наличие помещения для приема и раздачи готовых блюд, помещения для мытья кухонной и столовой посуды, в соответствии с требованиями п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

22) обеспечить оборудование места или помещения, недоступного для детей, оборудованного поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, в соответствии с требованиями п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»,

23) обеспечить в токарной мастерской, где установлено 8 станков для обработки заготовок из металла, наличие местной системы вытяжной вентиляции, обеспечить исправность механической системы вентиляции в столярной и слесарной мастерской, согласно требованиям п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения».

24) во всех зданиях школ по ул. Композитора Глинки, 6, ул. Космонавта Беляева, 22а, ул. Космонавта Беляева, 43/3, ул. КИМ, 78а обеспечить проведение обследования технического состояния систем вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) не реже 1 раза в 10 лет, с осуществлением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, согласно требованиям 2.7.4. СП 2.4.3648-20, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения».

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальное учебно-воспитательное учреждение «Уральское подворье»

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, тел./факс 233-40-60, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «30» мая 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт отдела
надзора по коммунальной гигиене
Управления Роспотребнадзора по
Пермскому краю

(должность лица, составившего предписание)

Я.В. Байдина

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « » 2024г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: podvorie-dir@mail.ru

Копия предписания направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица: